



## Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

## Pientalon paloturvallisuuden itsearviolomake

Rakennus on  
asuinkäytössä  
vapaa-ajan asuntona  
asumaton/tyhjillään  
rakennuksessa yritystoimintaa  
(täytä tarkemmat tiedot lisätietoja kenttään)

Kiinteistön osoite  
Postinumero  
Postitoimipaikka  
Puhelin  
Sähköposti

Oppaan sivu	Tarkistettava kohta tai asia	Korjattava	Kunnossa /korjattu	Ei koske rakennusta
2-3	Rakennuksessa on vähintään yksi oikein sijoitettu palovaroitin jokaista kerroksen alkavaa 60m <sup>2</sup> kohden			
2	Palovaroittimet testataan säännöllisesti, paristo vaihdetaan tarvittaessa ja vanhentuneet palovaroittimet uusitaan			
4-6	Sähkölaitteita käytetään ohjeiden mukaan ja turvallisesti			
6	Saunaa käytetään paloturvallisesti			
9	Rakennuksen jokaisesta asuinkerroksesta pääsee poistumaan turvallisesti			
9	Varateinä käytettävät ovet ja ikkunat ovat helposti avattavissa ja ne on varustettu kiinteillä avauskahvoilla			
10	Katolla sijaitseville laitteille ja savupiipulle on turvallinen ja helppo kulku			
11	Käytössä olevat tulisijat ja savuhormit on nuohottu			
11	Tulisijan suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin on kunnossa			
12	Palavat nesteet ja kaasut säilytetään määräysten mukaisesti			
12	Pohjavesialueella olevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastettu määräajassa			
12	Jäteastiat ja -katokset ovat riittävän etäällä rakennuksista tai asianmukaisesti palo-osastoitu			
12	Helposti syttyvää materiaalia ei säilytetä rakennuksen välittömässä läheisyydessä			
13	Kiinteistön osoitmerkintä on riittävän suuri ja näkyy pimeässä (suositellaan valaistua osoitmerkintää)			
13	Kattilahuoneen palo-osastointi on tiivis (palo-ovi, läpiviennit)			

### Vapaaehtoinen turvallisuuden parantaminen

Kunnossa

- |     |  |
|-----|--|
| 2-3 | Palovaroitin on jokaisessa makuuhuoneessa sekä ulos johtavalla reitillä  |
| 7   | Häiriötilanteisiin on varauduttu ja pidetään yllä riittävää kotivaraa    |
| 8   | Rakennuksessa on alkusammutuskalustoa (sammutuspeite ja/tai käsiammutin) |

### Lisätietoja esim. tarkennuksia havaituista puutteista

Itsearvioinnissa havaitut puutteet korjataan (ppkkvv)

mennessä.

Lisätietoja erillisenä liitteenä

Pelastusviranomaisen tallentaa tarvittavat tiedot pelastuslain 93 §:n mukaiseen valvontarekisteriin.

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi

Päivämäärä

Allekirjoitus ja nimen selvennys