

Tarkastus suoritettu pvm _____

Omistajan osoite ja puh	
Viljankuivaamon osoite	
Viljankuivaamon perustiedot (Öljylämmitteinen kuivuriuuni)	
Viranomaistarkastukset - katsastus - palotarkastukset	
Uunin malli	
Uunin valmistaja	
Öljysäiliön tilavuus	
Öljypolttimen merkki	

1. Kuivaamon sisätilat

Kunnossa Korjattavaa

- Kuivaamon pääkytkin rakennuksen ulkopuolella
- Palovaaraa lisäävä pölyisyys on siivottu
- _____
- _____

2. Kuivaamon pääkeskus

Kunnossa Korjattavaa

- Pääkeskuksen koteloituokan oltava vähintään IP 34 suojattuna erillisellä kotelolla
- Pääkeskuksen koteloituokan oltava vähintään IP 54 omalla kotelolla
- _____
- _____

3. Kuivaamon muut sähkölaitteet

Kunnossa Korjattavaa

- Valaisimen kuvut ovat paikoillaan
- Sähkölaitteiden suojaluokat ovat oikeat (IP 34)
- Kytkimen ja pistorasioiden kiinnitykset
- Roikkajohtoa ei ole jatkuvassa käytössä
- Kiintoasennusten johtojen kiinnitykset
- _____
- _____

4. Elevaattorit, hihnakuuljettimet ja putkistot

Kunnossa Korjattavaa

- Viljan vastaanottosilon ritilä
- Elevaattorit ja hihnakuuljettimet
- Elevaattorien ja hihnakuuljettimien alinopeuden estimet
- Vilja- ja pölyputkiston tiiveys
- _____
- _____

5. Uunihuone, lämmityslaitteisto ja ilmanvaihto

Kunnossa Korjattavaa

- Palamisilma-aukon koko on riittävä
- Palamisilma on johdettu suoraan ulkoa
- _____
- _____

6. Kuivurin kunto

Kunnossa Korjattavaa

- Uunin ulkovaippa
- Uunin tulipesä
- Lämmönvaihdin
- Nuohous- ja räjähdysluukut
- Lämpötilanvalvojan sijainti ja kunto
- _____
- _____

7. Öljypoltin ja öljysäiliö, putkisto ja venttiilit

Kunnossa Korjattavaa

- Öljysäiliön rakenne ja kunto
- Öljyputkien mekaaninen suojaus ja kiinnitys
- Öljysulkuventtiilit
- Öljypolttimen kunto
- Öljysäiliön ympäristö
- Valuma-allas
- _____
- _____

8. Savuhormi

Kunnossa Korjattavaa

- Sadehattu paikoillaan
- Läpivientien eristykset
- Onko nuohous suoritettu
- _____

Maatilan pelastussuunnitelma

Viljankuivaamon tarkastuslista

Liite 7

- _____

9. Uunihuoneen siisteys ja osastointi

Kunnossa Korjattavaa

- Uunihuoneessa ei ole ylimääräistä tavaraa
- Uunihuoneen seinät ovat ehjät
- _____
- _____

10. Kuivauspuhaltimen voimansiirto

Kunnossa Korjattavaa

- Hihnojen kireys
- Kunto
- Hihnojen lukumäärä (vähintään 3 kappaletta)
- _____
- _____

11. Poistumisturvallisuus

Kunnossa Korjattavaa

- Normaalit poistumisreitit
- Hätäpoistumisreitit luukku ylätasolla
- Tikkaat hätäpoistumisreitillä
- _____
- _____

12. Kuivaamon ulkopuoliset tilat

Kunnossa Korjattavaa

- Elevaattorin poistoputken suuntaus
- Elevaattorin poistoputki ei ole uunihuoneen ilmanottoaukkojen läheisyydessä
- Esipuhdistimen poistoputken suuntaus
- Kuivausilmapuhaltimen poistoputken suuntaus
- _____
- _____

13. Alkusammutuskalusto

Kunnossa Korjattavaa

- Sammuttimien tarkastukset on suoritettu (27A 144 B C)
- Vettä 200l
- _____
- _____

Maatilan pelastussuunnitelma

Viljankuivaamon tarkastuslista

Liite 7

Aika ja paikka	_____
Tarkastuksen suorittivat	_____
Vuosittaiset tarkastukset	

Lisätietoja: